

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24	 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

TIPO DE PROCESO **OBSERVACIONES AL PROYECTO:** Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de motobombas sumergibles, tanques de agua de la Terminal Salitre, Terminal Sur, Terminal del Norte y demás áreas propias o administradas por la TTSA.

SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS TT-SSO-No.11-2017

Observaciones Proponente y/u Oferente:
Nombres: Mauricio Romero SECURITY & FIRE SAS
Correo: mao_814@hotmail.com
Teléfono: 316 3 43 18 11
Nit:
Fecha de radicación: El 3 de julio de 2017, 23:35
Numero de radicación: Vía correo electrónico

Observación N°1:
"Si revisamos el numeral 4 (página 2) la información nos dice:

Presupuesto Oficial
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de solicitud simplificada de oferta es la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, este valor, además debe contemplar mantenimiento preventivo mensual por todo el plazo del contrato por la suma de \$24.000.000 que será ejecutado y pagado por valor unitario de mantenimiento efectivamente prestado y el valor restante \$46.000.000 Serán destinados para el mantenimiento **preventivo** y repuestos que se requieran durante la ejecución del contrato....

Solicitamos respetuosamente cambiar el concepto "...y el valor restante \$ 46.000.000 será destinado para el mantenimiento CORRECTIVO y repuestos...

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24		 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6		
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017		

Así se evitaban confusiones al momento de interpretar conceptos y queda claro que existe un rubro de \$24.000.000 para **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** y \$46.000.000 para mantenimiento **CORRECTIVO** con repuestos”

Respuesta a la observación:

Analizada y aceptada la solicitud de cambio de concepto para el presupuesto oficial del contrato, esta quedaría así: El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de solicitud simplificada de oferta es la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000)**, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, este valor, además debe contemplar mantenimiento preventivo mensual por todo el plazo del contrato por la suma de **\$24.000.000** que será ejecutado y pagado por valor unitario de mantenimiento efectivamente prestado y el valor restante **\$46.000.000** Serán destinados para mantenimiento **correctivo** y repuestos que se requieran durante la ejecución del contrato.

Aclara o modifica: MODIFICA

Observación N°2:

En el anexo No 2 (página 16) debemos diligenciar el formulario indicando los precios de cada uno de los elementos con Iva y sin Iva y al final me indica **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**, sin embargo como está actualmente, lo interpretamos solamente para diligenciar los valores de los equipos requeridos, pero **NO** se visualiza la oferta del Mantenimiento Preventivo.

Respuesta a la observación:

Se aclara que el anexo No. 2 deben diligenciar **EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL** de cada equipo, el total debe incluir el IVA, se **MODIFICA EL ANEXO No.2** con el cuadro adjunto.

[Handwritten signature]

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24		 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6		
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL				
TERMINAL	UBICACIÓN	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNITARIO
SALITRE	MODULO AMARILLO	HIDRONEUMATICO 1,5 H.P	2 MOBOMBAS 1.5 H-P ANQUE HIDRO 200LT	
	MODULO ROJO	HIDRONEUMATICO 1,5 H.P	2 MOBOMBAS 1.5 H-P ANQUE HIDRO 200LT	
	MODULO EXCRETAS	BOMBAS AGUAS NEGRAS	BOMBA SUMERGIBLE 1.0. H.P.	
SUR	SOTANO	EQUIPO HIDRONEUMATICO	TRES BOMBAS CENTRIFUGAS BARNES DE 5,0 H. P. TANQUE HIDRO DE 500 LT	
	SOTANO	BOMBAS SUMERGIBLES	DOS BOMBAS SUMERGIBLES 2.0 H.P. AGUAS NEGRAS	
	SOTANO	BOMBAS SUMERGIBLES	DOS BOMBAS SUMERGIBLES 2.0 H.P. AGUAS LLUVIAS	
	SOTANO	EQUIPO CONTRAINCENDIO	BOMBA CENTRIFUGA BARNES DE 50 H.P. BOMBAS JOCKEY BARNES DE 5 H.P	
NORTE	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO HIDRONEUMATICO	HIDRO FLOW 100 LTS	
	CUARTO DE EQUIPOS	BOMBAS SUMERGIBLES	BOMBA SUMERGIBLE 1 H.P .	
	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO CONTRAINCENDIO	BOMBA ELECTRICA 60 H.P.	
			BOMBA JOCKEY GPM GPM H.P.	
SANTA CLARA	SOTANO 2	EQUIPO HIDRONEUMATICO	BOMBA 1.5 H.P. TANQUE DE 100 LITROS	
		BOMBA SUMERGIBLE	DOS BOMBAS SUMERGIBLES 2.0 H.P. AGUAS NEGRAS	
		BOMBA SUMERGIBLE	DOS BOMBAS SUMERGIBLES 2.0 H.P. AGUAS LLUVIAS	
		BOMBA SUMERGIBLE	DOS BOMBAS SUMERGIBLES 2.0 H.P. AGUAS LLUVIAS	
		BOMBA SUMERGIBLE	UNA BOMBA SUMERGIBLE FOSO ASCENSOR	
VALOR TOTAL				
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		CÓDIGO: GEJ-FT24	 LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 6	
	GESTIÓN JURÍDICA	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2017	

Aclara o modifica: MODIFICA

FECHA DE LA EVALUACION	EVALUADO POR:	CARGO:	FIRMA:
JULIO 04 -2017	LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
JULIO 04 -2017	NELSON MUÑOZ	SUBGERENTE JURIDICO	